

**CONTESTACION A PREGUNTAS LICITACIÓN CO/ 2026-03: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LA SEDE DEL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL.”**

**Pregunta:** ¿Nos podrían indicar las horas de radioscopia, si las hubiese, del servicio?

**Respuesta:** El contrato no incluye servicios de radioscopia, no se dispone de un scanner es sino de un arco de metales solamente

\*\*\*\*\*

**Pregunta:** ¿Cuál es la periodicidad presencial de los trabajos de mantenimiento preventivo? ¿Se hace 1 presencial y el resto bidireccional (como opción presentada en la normativa aplicable), o todos se hacen in situ?

**Respuesta:** Los trabajos de mantenimiento preventivo tendrán carácter anual e incluirán al menos 1 visita técnica-legal al año para cada uno de los sistemas. Incluyendo mano obra y desplazamiento. Salvo que alguno de los sistemas o elementos requiere un número mayor de visitas por normativa.

Complementariamente cada uno de los licitantes puede ofrecer mejoras a este mantenimiento base.

**Pregunta:** ¿A qué se refiere con mantenimiento correctivo limitado?

**Respuesta:** Los trabajos de mantenimiento correctivo limitado se refiere a aquellos trabajos que teniendo carácter correctivo no supongan sustitución de piezas o elementos físicos; solamente mano de obra y desplazamientos.

Cada uno de los licitantes en su oferta determinará si asume este mantenimiento; así como los términos y alcance de este.

**Pregunta:** ¿Cuál es la marca y modelo del arco detector?

**Respuesta:** Detector de metales ZKTeco ZK-D4180

**Pregunta:** Se menciona que se debe valorar, entre otros puntos, la conexión de la central de intrusión a una central receptora de alarmas, y en el listado de elementos a mantener aparece una sirena de intrusión. Sin embargo, no se menciona en el inventario el resto del sistema de intrusión (central, cantidad de elementos asociados a esta...), con lo que necesitamos que se remita esta información.

**Respuesta:** Se incluye a continuación los elementos a mantener dentro del sistema de intrusión:

- 1 (LO)CENTRAL DIMENSION GALAXY 96 ZONAS+TAMPER TRASERO
- 1 \*(LO)BATERÍA SIN MANTENIMIENTO DE 12 V, 18 AH.
- 2 \*(LO)BATERÍA SIN MANTENIMIENTO DE 12 V, 18 AH.
- 3 MODULO EXPANSOR 8E/4S PARA GALAXI + P.SGXY-RIO-FUENTE
- 2 (LO)MODULO EXPANSOR 8E/4S CON CAJA SERIE GALAXIGXY-RIO
- 2 (LO)CONSOLA ALFANUMERICA SERIE GALAXITECLADO ALFANUMERICO MK-7
- 27 (LO)DETECTOR IR PASIVO DIGITAL QUAD AM G3PQ15AM
- 1 MODULO COMUNICACION TCP/IP Y 3G P/CENTRAL BC600
- 6 (LO)CONT.MAGNETICO DC SUPERFICIE G3 PLASTICO ABS+ 2M.CABLE 5 HILOS
- 1 (LO)PULSADOR ATRACO SOBREMESA PARA GRADO 3 C-102-NC-102-

\*\*\*\*\*